

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年8月5日

福島県立伊達高等学校長 金成智子

工事（委託業務）番号	第 24-79115-0001 号
工事（委託業務）名	伊達高校小体育館屋根塗装改修工事
質 問 事 項	
<p>金抜き設計書 P7 防水工事 について</p> <p>① 塩ビシート防水（機械固定工法）となっておりますが、内訳項目に脱気筒の設置がございません。 100㎡に対して1個設置が通常施工となりますが、必要の有無をご教示下さい。</p> <p>② Uカットシーリングのシール材の種類、ポリウレタン系又は弾性エポキシ樹脂系のどちらでお考えかご教示下さい。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 既存防水撤去後の下地状況により必要がある場合は協議対象とします。</p> <p>② 可とうエポキシ樹脂シーリングとします。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。